

Energieeffiziente Datenzentren

Motivation

Yahoo Compute Coop

Temperaturabhängige Lastverteilung

Energieeffizientes Hadoop



- Energieverbrauchende Komponenten in einem Server
 - Prozessoren
 - Lüfter
 - Arbeitsspeicher
 - Festplatten
 - Sonstige Hardware
- Ziel: **Energieproportionale** Systeme
 - Energieverbrauch eines Rechners ist abhängig von seiner Auslastung
 - Ideal: Kein Stromverbrauch im Leerlauf
- *Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS)*
 - Betriebssystem verwaltet Energieverbrauch von Prozessoren
 - Bei geringer Auslastung: Dynamische Absenkung der Prozessorfrequenz→ Energieeinsparung durch vorübergehende Reduktion der Leistungsfähigkeit



Energieeffiziente Datenzentren

- Stand der Kunst vor 2004
 - Empfehlung der ASHRAE [American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers]
 - Optimale Temperatur für Datenzentren zwischen 16 und 18 °C→ Klimaanlage wurden auf dieses Intervall ausgelegt
- Umdenken seit 2004
 - Empirische Überprüfung der Empfehlung
 - Resultat: Temperaturen um 27 °C ausreichend
- Herausforderungen
 - Wie lässt sich ein Datenzentrum mit „natürlicher“ Klimaanlage bauen?
 - Wie kann eine gleichmäßige Durchschnittstemperatur hergestellt werden?
 - Wie lässt sich Anwendungswissen zum Stromsparen nutzen?
- Literatur
 - 📄 Gregory Mone
Redesigning the data center
Communications of the ACM, 55(10):14–16, 2012.



Yahoo Compute Coop

- Grundkonzept für Klimatisierung
 - Normalfall: Kühlung mittels Umgebungsluft
 - An warmen Tagen: Zusätzliche Kühlung durch Verdunstungskälte
 - Kein Einsatz konventioneller Klimaanlage
 - Keine Entstehung von Kühlwasser
- Beispielstandort: Lockport, New York, USA
 - Durchschnittstemperaturen im Juli (heißester Monat): 16–28 °C
 - Erwartungswerte
 - > 27 °C: 212 Stunden pro Jahr
 - > 32 °C: 34 Stunden pro Jahr
 - Ca. 20 km Distanz zu den Niagarafällen → Strom aus Wasserkraft
- Literatur
 - 📄 A. D. Robison et al.
Yahoo! Compute Coop (YCC): A next-generation passive cooling design for data centers
Technical Report DE-EE0002899, Yahoo Inc., 2011.



Kühlung des Datenzentrums

- Einsatz von Ventilatoren
 - Teil der Außenwände des Gebäudes
 - Steuerung des Luftstroms
- Kühlmodus des Datenzentrums abhängig von Außentemperatur
 - 21–29 °C: Nutzung unbehandelter Umgebungsluft
 - Umgebungsluft dringt durch Lüftungsschlitze in den Wänden ins Gebäude ein
 - Einsatz von Luftfiltern
 - Weiterleitung des Luftstroms durch die Server-Schränke
 - Abzug der warmen Luft durch Luftschlitze im „Dachboden“
 - 29–43 °C: Nutzung gekühlter Umgebungsluft
 - Luftstrom wie bei erster Variante
 - Zusätzlich: Kühlung der Luft mittels Verdunstungskälte
 - < 21 °C: Nutzung erwärmter Umgebungsluft
 - Luftstrom wie bei erster Variante
 - Zusätzlich: Rückführung eines Teils der Abluft zur Erwärmung der einströmenden kalten Umgebungsluft



Einsparungen beim Ressourcenverbrauch


- *Power Usage Effectiveness (PUE)*
 - Metrik für die Energieeffizienz von Datenzentren
 - $PUE = \frac{\text{Gesamter Energieverbrauch}}{\text{Energieverbrauch der IT-Systeme}}$
 - Idealwert: 1,0
 - Üblicher Wert für industrielle Datenzentren: Wert zwischen 1,5 und 2,0
 - Bisheriger Bestwert eines Yahoo-Datenzentrums
 - Standort: Wenatchee, Washington, USA
 - PUE-Wert: 1,25
- Datenzentrum in Lockport [Robison et al.]
 - PUE-Wert liegt zwischen 1,08 und 1,11
 - Während mehr als 99 % der Betriebszeit reicht die natürliche Kühlung aus
 - 99 % geringerer Wasserverbrauch als ein wassergekühltes Datenzentrum
 - Nebeneffekt: Verfügbarkeitsgrad von 99,98 %
- Ähnliches Konzept: Facebook (z. B. in Prineville, Oregon, USA)



Temperaturabhängige Lastverteilung

- Problem
 - Rechner produzieren je nach Auslastung unterschiedlich viel Wärme
 - Kühleffekt abhängig von der Distanz zur Klimaanlage


→ Aufrechterhaltung einer einheitlichen Raumtemperatur nicht trivial
- Temperaturabhängige Lastverteilung
 - Detaillierte Temperaturmessung: Fläche + unterschiedliche Höhen
 - Platzierung von Prozessen abhängig von erwarteter Wärmeentwicklung
 - Ziele
 - Reduzierung der auftretenden Temperaturunterschiede
 - Minimierung der Höchsttemperatur

→ Energieeinsparung durch Entlastung der Klimaanlage
- Literatur
 -  Ratnesh K. Sharma, Cullen E. Bash, Chandrakant D. Patel et al. **Balance of power: Dynamic thermal management for Internet data centers** *IEEE Internet Computing*, 9(1):42–49, 2005.



GreenHDFS

Übersicht

- Log-Daten-Analyse eines Yahoo-Hadoop-Cluster im Produktiveinsatz
 - 2600 Server, 34 Millionen Dateien, 6 Petabytes Daten
 - Ergebnisse für eines der Hauptverzeichnisse
 - 99 % der Dateien werden innerhalb von 2 Tagen nach dem Anlegen gelesen
 - 80 % der Dateien werden max. 8 Tage nach dem Anlegen letztmalig gelesen
 - 80 % der Dateien werden später als 20 Tage nach dem letzten Lesen gelöscht
 - Folgerungen
 - „Heiße Phase“: Relativ häufige Zugriffe kurz nach dem Anlegen der Daten
 - „Kalte Phase“: Anschließende, vergleichsweise lange Phase ohne Zugriffe
- *GreenHDFS*: Energieeinsparung durch Anpassung an Nutzungsprofil
- Literatur
 -  Rini T. Kaushik, Milind Bhandarkar, and Klara Nahrstedt **Evaluation and analysis of GreenHDFS: A self-adaptive, energy-conserving variant of the Hadoop distributed file system** *Proceedings of the 2nd International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CLOUDCOM '10)*, S. 274–287, 2010.



- **Heiße Zone (Hot Zone)**
 - Verwaltung von Daten, die sich gerade in ihrer „heißen Phase“ befinden
 - Mehrheit (z. B. 75 % [Kaushik et al.]) der Rechner im Cluster
 - Rechner mit hoher Leistungsfähigkeit
 - Durchgängiger Betrieb der Rechner
- **Kalte Zone (Cold Zone)**
 - Verwaltung von Daten, die sich gerade in ihrer „kalten Phase“ befinden
 - Restliche Rechner im Cluster
 - Rechner mit geringerer Leistungsfähigkeit aber vielen Festplatten
 - Betrieb eines Rechners jeweils nur nach Bedarf (z. B. per *Wake-on-LAN*)
- **Üblicher Lebenszyklus einer Datei**
 - Erzeugung in der heißen Zone
 - Bei einem bestimmten Alter der Datei: Migration in die kalte Zone
 - Löschung der Datei in der kalten Zone



- Anpassung der Replikationslogik des verteilten Dateisystems [z. B. HDFS]
 - Definition eines *Covering Subset*: Untergruppe von Rechnern des Cluster
 - Modifikation des Auswahlmechanismus für Replikate
 - Mindestens ein Replikat jedes Datenblocks muss Teil des Covering Subset sein
 - Selektion der anderen Replikate wie bisher
- **Vorteile**
 - Covering Subset im Normalfall für Verfügbarkeit ausreichend
 - Sonstige Rechner nur beim Speichern der Ergebnisse erforderlich
- **Nachteile**
 - Reduzierung des Grads an Parallelität
 - Erhöhte Latenzen sowohl im Normal- als auch im Fehlerfall
- **Literatur**
 - Jacob Leverich and Christos Kozyrakis
On the energy (in)efficiency of Hadoop clusters
Operating Systems Review, 44(1):61–65, 2010.



- Phasenweise Bearbeitung von MapReduce-Jobs
 - Gebündelte Ausführung einzelner Jobs auf allen Rechnern
 - Anschließend: Versetzen des kompletten Cluster in den Energiesparmodus
 - Reaktivierung des Cluster zu Beginn der nächsten Phase
- **Vorteile**
 - Keine Einschränkung der für einen Job verfügbaren Ressourcen
 - Breite Lastverteilung der Dateisystemanfragen möglich
 - Keine Modifikationen am Dateisystem erforderlich
- **Nachteile**
 - Erhöhte Latenzen für Jobs, die während einer Energiesparphase eintreffen
 - Einzelner Job kann Wechsel in den Energiesparmodus aufhalten
- **Literatur**
 - Willis Lang and Jignesh M. Patel
Energy management for MapReduce clusters
Proceedings of the VLDB Endowment, 3(1-2):129–139, 2010.



- Analyse eines Facebook-Hadoop-Cluster im Produktiveinsatz
 - 3000 Server, 45 Tage, mehr als 1 Million MapReduce-Jobs
 - Tägliche Lastspitzen um Mittag und Mitternacht
 - Identifikation zweier Job-Klassen
 - *Interaktive*, zeitsensitive Jobs: Ad-hoc-Anfragen von Entwicklern
 - * Eingabedaten decken nur einen kleinen Teil der Gesamtdaten ab
 - * Viele dieser Jobs arbeiten auf denselben bzw. ähnlichen Eingabedaten
 - Nicht-zeitsensitive *Batch-Jobs*
- **Berkeley Energy Efficient MapReduce (BEEMR)**
 - Energieeinsparung durch Ausnutzung der Eigenschaften interaktiver Jobs
 - Gebündelte Ausführung von Batch-Jobs
- **Literatur**
 - Yanpei Chen, Sara Alspaugh, Dhruva Borthakur, and Randy Katz
Energy efficiency for large-scale MapReduce workloads with significant interactive analysis
Proceedings of the 7th European Conference on Computer Systems (EuroSys '12), S. 43–56, 2012.



- Interaktive Zone
 - Kleiner Teil der Rechner im Cluster
 - Durchgängiger Betrieb der Rechner
 - Vorrangige Bearbeitung interaktiver Jobs

- Batch-Zone
 - Restlicher Teil des Cluster
 - Normalzustand: Rechner im Energiesparmodus
 - Periodische Aktivierung aller Rechner zur Abarbeitung von Batch-Jobs
 - Rückkehr in den Energiesparmodus, sobald alle für die jeweilige Phase eingeplanten Batch-Jobs beendet wurden

- Start eines neuen Jobs
 - Klassifizierung mittels in der Studie ermittelter Schwellenwerte
 - Für interaktive Jobs
 - Überprüfung, ob Eingabedaten bereits in der interaktiven Zone verfügbar
 - Bei Bedarf: Holen der Eingabedaten während der nächsten Batch-Phase

